

田富共同利用施設消防設備修繕業務 仕様書			
	修繕対象物	数 量	摘 要
誘 導 灯	LED式誘導灯(片面)	2台	C級用避難口
	LED式誘導灯(片面➡)	1台	C級用避難口
	誘導灯リニューアルプレート	2枚	B級用天井付
	誘導灯リニューアルプレート	1枚	C級用壁付
	既存機器撤去取替	1式	

東区公民館消防設備修繕業務 仕様書			
	修繕対象物	数 量	摘 要
誘導灯	LED式誘導灯(片面)	1台	C級用避難口
	誘導灯リニューアルプレート	1枚	B級用天井付
	電線材	20m	VVF等
	配線および既存機器撤去取替	1式	

志免三公民館消防設備修繕業務 仕様書

	修繕対象物	数 量	摘 要
誘導灯	LED式誘導灯(片面)	4台	C級用避難口
	誘導灯リニューアルプレート	2枚	C級用天井付
	誘導灯リニューアルプレート	2枚	C級用壁付
	既存機器撤去取替	1式	

志免四公民館消防設備修繕業務 仕様書			
	修繕対象物	数 量	摘 要
非常警報	非常警報電源装置(パナソニック製)	1台	BV13412H(1回線3型)
	同上露出ボックス	1台	BV8311H
	フラット型非常警報一体型	2台	BV967022H(露出)
	同上露出ボックス	2個	BV8911H
	既存機器撤去取替	1式	

志免五公民館消防設備修繕業務 仕様書			
	修繕対象物	数 量	摘 要
自動火災報知器	受信機(能美製)	1台	P型1級10回線
	試験調整	1式	
	既存機器撤去取替	1式	
誘導灯	誘導灯バッテリー(東芝)	1台	4HR-AC-TLB 4.8V600mAh
	既存機器撤去取替	1式	

志免六公民館消防設備修繕業務 仕様書			
	修繕対象物	数 量	摘 要
誘 導 灯	LED式誘導灯(片面)	2台	B級BL形避難口
	LED式誘導灯(片面)	4台	C級用避難口
	誘導灯リニューアルプレート	2枚	B級用天井付
	誘導灯リニューアルプレート	4枚	C級用壁付
	既存機器撤去取替	1式	

向ヶ丘公民館消防設備修繕業務 仕様書			
	修繕対象物	数 量	摘 要
誘導灯	LED式誘導灯(片面)	7台	B級BL型避難口
	誘導灯リニューアルプレート	3枚	B級用天井付
	誘導灯リニューアルプレート	4枚	B級用壁付
	既存機器撤去取替	1式	

南里一公民館消防設備修繕業務 仕様書			
	修繕対象物	数 量	摘 要
誘導灯	LED式誘導灯(片面)	3台	C級用避難口
	LED式誘導灯(片面➡)	2台	B級BL形避難口
	誘導灯リニューアルプレート	2枚	B級用壁付
	誘導灯リニューアルプレート	1枚	C級用天井付
	誘導灯リニューアルプレート	2枚	C級用壁付
	既存機器撤去取替	1式	

別府一公民館消防設備修繕業務 仕様書			
	修繕対象物	数 量	摘 要
誘 導 灯	LED式誘導灯(片面)	4台	C級用避難口
	LED式誘導灯(片面➡)	1台	B級BL形避難口
	誘導灯リニューアルプレート	1枚	B級用天井付
	誘導灯リニューアルプレート	4枚	C級用壁付
	既存機器撤去取替	1式	

別府二公民館消防設備修繕業務 仕様書			
	修繕対象物	数 量	摘 要
誘 導 灯	LED式誘導灯(片面)	3台	C級用避難口
	LED式誘導灯(片面)	1台	B級BL形避難口
	誘導灯リニューアルプレート	1枚	B級用天井付
	誘導灯リニューアルプレート	3枚	C級用壁付
	既存機器撤去取替	1式	

御手洗共同利用施設消防設備修繕業務 仕様書

	修繕対象物	数 量	摘 要
誘導灯	LED式誘導灯(←片面)	1台	C級用通路
	LED式誘導灯(片面)	2台	B級BL形避難口
	誘導灯リニューアルプレート	1枚	B級用天井付
	誘導灯リニューアルプレート	1枚	C級用壁付
	誘導灯リニューアルプレート	1枚	B級BH形天井付
	既存機器撤去取替	1式	
非常警報	非常警報複合装置(パナソニック製)	2台	BG7023HK露出
	雑材	1式	補修用裏板等
	既存機器撤去取替	1式	