

GHP定期点検サイクル・作業項目表

点検時期	設置後	4年	5年	8年	10年	12年
	積算運転時間	—	10,000時間	—	20,000時間	—
交換	オイルフィルター		○		○	
	点火プラグ		○		○	
	エアエレメント		○		○	
	圧縮機ベルト		○		○	
	発電機ベルト		○		○	
	燃焼ホース				○	
	コントロールBOXフィルター		○		○	
	ドレンフィルター吸着マット		○		○	
	バッテリー	○		○		○
	バッテリーBOXフィルター		○		○	
補充	エンジンオイル		○		○	
	ドレンフィルター充填石		○		○	
	冷却水		○		○	
調整	バブルクリアランス		○		○	
点検	エンジンオイル漏れ		○		○	
	冷却水漏れ		○		○	
	排気ガス漏れ		○		○	
	燃料ガス漏れ		○		○	
	燃料ガス取入口		○		○	
	燃料ホース		○		○	
	冷媒漏れ		○		○	
	運転異常音		○		○	
	稼働停電運転	○	○	○	○	○