

残留塩素： 0.50mg/L

中岡 利江

残留塩素： 0.45mg/L

中岡 利江

水 質 検 査 結 果 書

理化学B、細菌

依頼者氏名 志免町長 世利 良末 様  
採水年月日 令和8年7月22日 9:15  
採水地点 別府二公民館  
採水者 三ヶ島

給水栓

前日天気： 晴れ 天気： 晴れ 気温： 34.5℃  
水温： 29.0℃ 残留塩素： 0.48mg/L

| 検査項目 |                                                    | 基準値            | 検査結果  |      | 検査項目 | 基準値                           | 検査結果  |      |
|------|----------------------------------------------------|----------------|-------|------|------|-------------------------------|-------|------|
| 基01  | 一般細菌                                               | 100 個/mL 以下    | 0     | 個/mL | 基33  | 亜鉛及びその化合物 1.0 mg/L 以下         | —     | mg/L |
| 基02  | 大腸菌                                                | 検出されないこと       | 検出せず* |      | 基34  | アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L 以下     | —     | mg/L |
| 基03  | カドミウム及びその化合物                                       | 0.003 mg/L 以下  | —     | mg/L | 基35  | 鉄及びその化合物 0.3 mg/L 以下          | —     | mg/L |
| 基04  | 水銀及びその化合物                                          | 0.0005 mg/L 以下 | —     | mg/L | 基36  | 銅及びその化合物 1.0 mg/L 以下          | —     | mg/L |
| 基05  | セレン及びその化合物                                         | 0.01 mg/L 以下   | —     | mg/L | 基37  | ナトリウム及びその化合物 200 mg/L 以下      | —     | mg/L |
| 基06  | 鉛及びその化合物                                           | 0.01 mg/L 以下   | —     | mg/L | 基38  | マンガン及びその化合物 0.05 mg/L 以下      | —     | mg/L |
| 基07  | ヒ素及びその化合物                                          | 0.01 mg/L 以下   | —     | mg/L | 基39  | 塩化物イオン 200 mg/L 以下            | 11.3  | mg/L |
| 基08  | 六価クロム化合物                                           | 0.02 mg/L 以下   | —     | mg/L | 基40  | カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L 以下 | —     | mg/L |
| 基09  | 亜硝酸態窒素                                             | 0.04 mg/L 以下   | —     | mg/L | 基41  | 蒸発残留物 500 mg/L 以下             | —     | mg/L |
| 基10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                                    | 0.01 mg/L 以下   | —     | mg/L | 基42  | 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L 以下         | —     | mg/L |
| 基11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                      | 10 mg/L 以下     | —     | mg/L | 基43  | ジエオスミン 0.00001 mg/L 以下        | —     | mg/L |
| 基12  | フッ素及びその化合物                                         | 0.8 mg/L 以下    | —     | mg/L | 基44  | 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L 以下 | —     | mg/L |
| 基13  | ホウ素及びその化合物                                         | 1.0 mg/L 以下    | —     | mg/L | 基45  | 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L 以下        | —     | mg/L |
| 基14  | 四塩化炭素                                              | 0.002 mg/L 以下  | —     | mg/L | 基46  | フェノール類 0.005 mg/L 以下          | —     | mg/L |
| 基15  | 1,4-ジオキサン                                          | 0.05 mg/L 以下   | —     | mg/L | 基47  | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 mg/L 以下   | 0.6   | mg/L |
| 基16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン                 | 0.04 mg/L 以下   | —     | mg/L | 基48  | pH値 5.8以上、8.6以下               | 7.6   |      |
| 基17  | ジクロロメタン                                            | 0.02 mg/L 以下   | —     | mg/L | 基49  | 味 異常でないこと                     | 異常なし  |      |
| 基18  | テトラクロロエチレン                                         | 0.01 mg/L 以下   | —     | mg/L | 基50  | 臭気 異常でないこと                    | 異常なし  |      |
| 基19  | トリクロロエチレン                                          | 0.01 mg/L 以下   | —     | mg/L | 基51  | 色度 5度以下                       | 1未満   | 度    |
| 基20  | ペルフルオロオクタン-2-スルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタナ-2-スルホン酸(PFOS) | 0.00005mg/L以下  | —     | mg/L | 基52  | 濁度 2度以下                       | 0.1未満 | 度    |
| 基21  | ベンゼン                                               | 0.01 mg/L 以下   | —     | mg/L | —    | 臭気強度(原水等)                     | —     |      |
| 基22  | 塩素酸                                                | 0.6 mg/L 以下    | —     | mg/L |      |                               |       |      |
| 基23  | クロロ酢酸                                              | 0.02 mg/L 以下   | —     | mg/L |      |                               |       |      |
| 基24  | クロロホルム                                             | 0.06 mg/L 以下   | —     | mg/L |      |                               |       |      |
| 基25  | ジクロロ酢酸                                             | 0.03 mg/L 以下   | —     | mg/L |      |                               |       |      |
| 基26  | ジブromクロロメタン                                        | 0.1 mg/L 以下    | —     | mg/L |      |                               |       |      |
| 基27  | 臭素酸                                                | 0.01 mg/L 以下   | —     | mg/L |      |                               |       |      |
| 基28  | 総トリハロメタン                                           | 0.1 mg/L 以下    | —     | mg/L |      |                               |       |      |
| 基29  | トリクロロ酢酸                                            | 0.03 mg/L 以下   | —     | mg/L |      |                               |       |      |
| 基30  | ブromジクロロメタン                                        | 0.03 mg/L 以下   | —     | mg/L |      |                               |       |      |
| 基31  | ブromホルム                                            | 0.09 mg/L 以下   | —     | mg/L |      |                               |       |      |
| 基32  | ホルムアルデヒド                                           | 0.08 mg/L 以下   | —     | mg/L |      |                               |       |      |

備考

水温と残留塩素は依頼者による測定

判定

上記水質項目については、水質基準に適合する。

(注)基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）に規定されます。

検査期間 令和8年7月22日 ～ 令和8年7月29日  
検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター  
検査責任者 中岡 利江

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。  
〒816-0971 大野城市牛頭 丁目1-1  
福岡地区水道企業団 施設部 水質センター所長

中岡 利江

水 質 検 査 結 果 書

理化学B、細菌、カビ臭項目

依頼者氏名 志免町長 世利 良末 様  
採水年月日 令和8年7月22日 9:00  
採水地点 御手洗共同利用施設  
採水者 三ヶ島

給水栓

前日天気： 晴れ 天気： 晴れ 気温： 34.5℃  
水温： 30.0℃ 残留塩素： 0.28mg/L

| 検査項目 |                                                                                                                                                                                         | 基準値            | 検査結果  |      | 検査項目 | 基準値                           | 検査結果       |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|------|-------------------------------|------------|------|
| 基01  | 一般細菌                                                                                                                                                                                    | 100 個/mL 以下    | 0     | 個/mL | 基33  | 亜鉛及びその化合物 1.0 mg/L 以下         | —          | mg/L |
| 基02  | 大腸菌                                                                                                                                                                                     | 検出されないこと       | 検出せず* |      | 基34  | アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L 以下     | —          | mg/L |
| 基03  | カドミウム及びその化合物                                                                                                                                                                            | 0.003 mg/L 以下  | —     | mg/L | 基35  | 鉄及びその化合物 0.3 mg/L 以下          | —          | mg/L |
| 基04  | 水銀及びその化合物                                                                                                                                                                               | 0.0005 mg/L 以下 | —     | mg/L | 基36  | 銅及びその化合物 1.0 mg/L 以下          | —          | mg/L |
| 基05  | セレン及びその化合物                                                                                                                                                                              | 0.01 mg/L 以下   | —     | mg/L | 基37  | ナトリウム及びその化合物 200 mg/L 以下      | —          | mg/L |
| 基06  | 鉛及びその化合物                                                                                                                                                                                | 0.01 mg/L 以下   | —     | mg/L | 基38  | マンガン及びその化合物 0.05 mg/L 以下      | —          | mg/L |
| 基07  | ヒ素及びその化合物                                                                                                                                                                               | 0.01 mg/L 以下   | —     | mg/L | 基39  | 塩化物イオン 200 mg/L 以下            | 14.0       | mg/L |
| 基08  | 六価クロム化合物                                                                                                                                                                                | 0.02 mg/L 以下   | —     | mg/L | 基40  | カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L 以下 | —          | mg/L |
| 基09  | 亜硝酸態窒素                                                                                                                                                                                  | 0.04 mg/L 以下   | —     | mg/L | 基41  | 蒸発残留物 500 mg/L 以下             | —          | mg/L |
| 基10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                                                                                                                                                                         | 0.01 mg/L 以下   | —     | mg/L | 基42  | 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L 以下         | —          | mg/L |
| 基11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                                                                                                                                                           | 10 mg/L 以下     | —     | mg/L | 基43  | ジエオスミン 0.00001 mg/L 以下        | 0.000001未満 | mg/L |
| 基12  | フッ素及びその化合物                                                                                                                                                                              | 0.8 mg/L 以下    | —     | mg/L | 基44  | 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L 以下 | 0.000001未満 | mg/L |
| 基13  | ホウ素及びその化合物                                                                                                                                                                              | 1.0 mg/L 以下    | —     | mg/L | 基45  | 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L 以下        | —          | mg/L |
| 基14  | 四塩化炭素                                                                                                                                                                                   | 0.002 mg/L 以下  | —     | mg/L | 基46  | フェノール類 0.005 mg/L 以下          | —          | mg/L |
| 基15  | 1,4-ジオキサン                                                                                                                                                                               | 0.05 mg/L 以下   | —     | mg/L | 基47  | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 mg/L 以下   | 0.6        | mg/L |
| 基16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン                                                                                                                                                      | 0.04 mg/L 以下   | —     | mg/L | 基48  | pH値 5.8以上、8.6以下               | 7.8        |      |
| 基17  | ジクロロメタン                                                                                                                                                                                 | 0.02 mg/L 以下   | —     | mg/L | 基49  | 味 異常でないこと                     | 異常なし       |      |
| 基18  | テトラクロロエチレン                                                                                                                                                                              | 0.01 mg/L 以下   | —     | mg/L | 基50  | 臭気 異常でないこと                    | 異常なし       |      |
| 基19  | トリクロロエチレン                                                                                                                                                                               | 0.01 mg/L 以下   | —     | mg/L | 基51  | 色度 5度以下                       | 1未満        | 度    |
| 基20  | ペルフルオロオクタン-1,8,15,22-ジフルオロヘキサン-10,13-ジフルオロヘキサン-9,12-ジフルオロヘキサン-7,14-ジフルオロヘキサン-5,8-ジフルオロヘキサン-3,6-ジフルオロヘキサン-1,4-ジフルオロヘキサン-2,5-ジフルオロヘキサン-1,3,5-トリフルオロヘキサン-2,4,6-トリフルオロヘキサン-1,3,5-トリフルオロベンゼン | 0.00005mg/L以下  | —     | mg/L | 基52  | 濁度 2度以下                       | 0.1未満      | 度    |
| 基21  | ベンゼン                                                                                                                                                                                    | 0.01 mg/L 以下   | —     | mg/L | —    | 臭気強度(原水等)                     | —          |      |
| 基22  | 塩素酸                                                                                                                                                                                     | 0.6 mg/L 以下    | —     | mg/L |      |                               |            |      |
| 基23  | クロロ酢酸                                                                                                                                                                                   | 0.02 mg/L 以下   | —     | mg/L |      |                               |            |      |
| 基24  | クロロホルム                                                                                                                                                                                  | 0.06 mg/L 以下   | —     | mg/L |      |                               |            |      |
| 基25  | ジクロロ酢酸                                                                                                                                                                                  | 0.03 mg/L 以下   | —     | mg/L |      |                               |            |      |
| 基26  | ジブromクロロメタン                                                                                                                                                                             | 0.1 mg/L 以下    | —     | mg/L |      |                               |            |      |
| 基27  | 臭素酸                                                                                                                                                                                     | 0.01 mg/L 以下   | —     | mg/L |      |                               |            |      |
| 基28  | 総トリハロメタン                                                                                                                                                                                | 0.1 mg/L 以下    | —     | mg/L |      |                               |            |      |
| 基29  | トリクロロ酢酸                                                                                                                                                                                 | 0.03 mg/L 以下   | —     | mg/L |      |                               |            |      |
| 基30  | ブromジクロロメタン                                                                                                                                                                             | 0.03 mg/L 以下   | —     | mg/L |      |                               |            |      |
| 基31  | ブromホルム                                                                                                                                                                                 | 0.09 mg/L 以下   | —     | mg/L |      |                               |            |      |
| 基32  | ホルムアルデヒド                                                                                                                                                                                | 0.08 mg/L 以下   | —     | mg/L |      |                               |            |      |

備考

水温と残留塩素は依頼者による測定

判定

上記水質項目については、水質基準に適合する。

(注)基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）に規定されます。

検査期間 令和8年7月22日 ～ 令和8年7月29日  
検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター  
検査責任者 中岡 利江

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。  
〒816-0971 大野城市牛頭 丁目1-1  
福岡地区水道企業団 施設部 水質センター所長

中岡 利江