水　第1151号
令和8年10月23日
基 882

水 質 検 査 結 果 書

理化学Ｂ、細菌、カビ臭項目

依 頼 者 氏 名　志免町長　世利　良末　様
採 水 年 月 日　令和8年10月14日　9：00
採 水 地 点　土生山浄水場　給水栓
採 水 者　砥上
前日天気：　晴れ　天気：　晴れ　気温：　22.1℃
水温：　23.3℃　残留塩素：　0.43mg/L

検査項目		基準値	検査結果	検査項目		基準値	検査結果
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	2 個/mL	基33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	- mg/L
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	- mg/L
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	- mg/L	基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	- mg/L
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	- mg/L	基36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	- mg/L
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	- mg/L
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	- mg/L
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基39	塩化物イオン	200 mg/L 以下	18.2 mg/L
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	- mg/L	基40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/L 以下	- mg/L
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	- mg/L	基41	蒸発残留物	500 mg/L 以下	- mg/L
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	- mg/L
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	- mg/L	基43	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	- mg/L	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	- mg/L	基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	- mg/L
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	- mg/L	基46	フェノール類	0.005 mg/L 以下	- mg/L
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	- mg/L	基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.7 mg/L
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	- mg/L	基48	pH値	5.8以上、8.6以下	7.5
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	- mg/L	基49	味	異常でないこと	異常なし
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基50	臭気	異常でないこと	異常なし
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基51	色度	5度以下	1未満 度
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	- mg/L	基52	濁度	2度以下	0.1未満 度
基21	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	- mg/L	―	臭気強度(原水等)		----
基22	塩素酸	0.6 mg/L 以下	- mg/L				
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	- mg/L				
基24	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	- mg/L				
基25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	- mg/L				
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	- mg/L				
基27	臭素酸	0.01 mg/L 以下	- mg/L				
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	- mg/L				
基29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	- mg/L				
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	- mg/L				
基31	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	- mg/L				
基32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	- mg/L				

備考

水温と残留塩素は依頼者による測定

判定

上記水質項目については、水質基準に適合する。

(注)基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）に規定されます。

検 査 期 間　令和8年10月14日　～　令和8年10月21日
検 査 機 関　福岡地区水道企業団　施設部　水質センター
検 査 責 任 者　中岡　利江

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。

〒816-0971　大野城市牛頸一丁目１－１
福岡地区水道企業団　施設部　水質センター所長　中岡　利江

水　第1151号
令和8年10月23日
基 883

水 質 検 査 結 果 書

理化学Ｂ、細菌

依 頼 者 氏 名　志免町長　世利　良末　様
採 水 年 月 日　令和8年10月14日　10：05
採 水 地 点　桜丘中区配水池　給水栓
採 水 者　三ヶ島
前日天気：　晴れ　天気：　晴れ　気温：　23.0℃
水温：　25.0℃　残留塩素：　0.48mg/L

検査項目		基準値	検査結果	検査項目		基準値	検査結果
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0 個/mL	基33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	− mg/L
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	− mg/L
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	− mg/L	基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	− mg/L
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	− mg/L	基36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	− mg/L
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	− mg/L	基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	− mg/L
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	− mg/L	基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	− mg/L
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	− mg/L	基39	塩化物イオン	200 mg/L 以下	12.4 mg/L
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	− mg/L	基40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/L 以下	− mg/L
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	− mg/L	基41	蒸発残留物	500 mg/L 以下	− mg/L
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	− mg/L	基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	− mg/L
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	− mg/L	基43	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	− mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	− mg/L	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	− mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	− mg/L	基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	− mg/L
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	− mg/L	基46	フェノール類	0.005 mg/L 以下	− mg/L
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	− mg/L	基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.4 mg/L
基16	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	− mg/L	基48	pH値	5.8以上、8.6以下	7.6
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	− mg/L	基49	味	異常でないこと	異常なし
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	− mg/L	基50	臭気	異常でないこと	異常なし
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	− mg/L	基51	色度	5度以下	1未満 度
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	− mg/L	基52	濁度	2度以下	0.1未満 度
基21	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	− mg/L	−	臭気強度(原水等)		----
基22	塩素酸	0.6 mg/L 以下	− mg/L				
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	− mg/L				
基24	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	− mg/L				
基25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	− mg/L				
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	− mg/L				
基27	臭素酸	0.01 mg/L 以下	− mg/L				
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	− mg/L				
基29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	− mg/L				
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	− mg/L				
基31	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	− mg/L				
基32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	− mg/L				

備考

水温と残留塩素は依頼者による測定

判定

上記水質項目については、水質基準に適合する。

(注)基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）に規定されます。

検 査 期 間　令和8年10月14日　～　令和8年10月21日
検 査 機 関　福岡地区水道企業団　施設部　水質センター
検 査 責 任 者　中岡　利江

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。

〒816-0971　大野城市牛頸一丁目１－１
福岡地区水道企業団　施設部　水質センター所長　中岡　利江

水　第1151号
令和8年10月23日
基 884

水 質 検 査 結 果 書

理化学Ｂ、細菌

依 頼 者 氏 名　志免町長　世利　良末　様
採 水 年 月 日　令和8年10月14日　9：20
採 水 地 点　別府二公民館　給水栓
採 水 者　三ヶ島
前日天気：　晴れ　天気：　晴れ　気温：　23.0℃
水温：　24.5℃　残留塩素：　0.52mg/L

検査項目		基準値	検査結果	検査項目		基準値	検査結果
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0 個/mL	基33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	－ mg/L
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	－ mg/L
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	－ mg/L	基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	－ mg/L
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	－ mg/L	基36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	－ mg/L
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	－ mg/L
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	－ mg/L
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	基39	塩化物イオン	200 mg/L 以下	12.9 mg/L
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－ mg/L	基40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/L 以下	－ mg/L
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	－ mg/L	基41	蒸発残留物	500 mg/L 以下	－ mg/L
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	－ mg/L
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	－ mg/L	基43	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	－ mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	－ mg/L	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	－ mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	－ mg/L	基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	－ mg/L
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	－ mg/L	基46	フェノール類	0.005 mg/L 以下	－ mg/L
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	－ mg/L	基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.4 mg/L
基16	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	－ mg/L	基48	pH値	5.8以上、8.6以下	7.5
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	－ mg/L	基49	味	異常でないこと	異常なし
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	基50	臭気	異常でないこと	異常なし
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	基51	色度	5度以下	1未満 度
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	－ mg/L	基52	濁度	2度以下	0.1未満 度
基21	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	―	臭気強度(原水等)		----
基22	塩素酸	0.6 mg/L 以下	－ mg/L				
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	－ mg/L				
基24	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	－ mg/L				
基25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	－ mg/L				
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	－ mg/L				
基27	臭素酸	0.01 mg/L 以下	－ mg/L				
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	－ mg/L				
基29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	－ mg/L				
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	－ mg/L				
基31	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	－ mg/L				
基32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	－ mg/L				

備考

水温と残留塩素は依頼者による測定

判定

上記水質項目については、水質基準に適合する。

(注)基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）に規定されます。

検 査 期 間　令和8年10月14日　～　令和8年10月21日
検 査 機 関　福岡地区水道企業団　施設部　水質センター
検 査 責 任 者　中岡　利江

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。

〒816-0971　大野城市牛頸一丁目１－１
福岡地区水道企業団　施設部　水質センター所長　中岡　利江

水　第1151号
令和8年10月23日
基 885

水 質 検 査 結 果 書

理化学Ｂ、細菌、カビ臭項目

依 頼 者 氏 名　志免町長　世利　良末　様
採 水 年 月 日　令和8年10月14日　9：05
採 水 地 点　御手洗共同利用施設　給水栓
採 水 者　三ヶ島
前日天気：　晴れ　天気：　晴れ　気温：　22.3℃
水温：　26.0℃　残留塩素：　0.43mg/L

検査項目		基準値	検査結果	検査項目		基準値	検査結果
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0 個/mL	基33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	－ mg/L
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	－ mg/L
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	－ mg/L	基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	－ mg/L
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	－ mg/L	基36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	－ mg/L
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	－ mg/L
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	－ mg/L
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	基39	塩化物イオン	200 mg/L 以下	15.9 mg/L
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－ mg/L	基40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/L 以下	－ mg/L
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	－ mg/L	基41	蒸発残留物	500 mg/L 以下	－ mg/L
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	－ mg/L
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	－ mg/L	基43	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	－ mg/L	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	－ mg/L	基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	－ mg/L
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	－ mg/L	基46	フェノール類	0.005 mg/L 以下	－ mg/L
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	－ mg/L	基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.5 mg/L
基16	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	－ mg/L	基48	pH値	5.8以上、8.6以下	7.7
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	－ mg/L	基49	味	異常でないこと	異常なし
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	基50	臭気	異常でないこと	異常なし
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	基51	色度	5度以下	1未満 度
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	－ mg/L	基52	濁度	2度以下	0.1未満 度
基21	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	―	臭気強度(原水等)		----
基22	塩素酸	0.6 mg/L 以下	－ mg/L				
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	－ mg/L				
基24	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	－ mg/L				
基25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	－ mg/L				
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	－ mg/L				
基27	臭素酸	0.01 mg/L 以下	－ mg/L				
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	－ mg/L				
基29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	－ mg/L				
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	－ mg/L				
基31	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	－ mg/L				
基32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	－ mg/L				

備考

水温と残留塩素は依頼者による測定

判定

上記水質項目については、水質基準に適合する。

(注)基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）に規定されます。

検 査 期 間　令和8年10月14日　～　令和8年10月21日
検 査 機 関　福岡地区水道企業団　施設部　水質センター
検 査 責 任 者　中岡　利江

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。

〒816-0971　大野城市牛頸一丁目１－１
福岡地区水道企業団　施設部　水質センター所長　中岡　利江